STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/100/08

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA"
Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1
43-109 Tychy

Producent:
(Nazwa i adres)
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA"
Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1
43-109 Tychy

Nazwa wyrobu: Złącza słupowe

Typ (model): TB-1, TB-2 - 4-torowe,
NTB-1, NTB-2, NTB-3 - 5-torowe

Dane techniczne:
napięcie znamionowe izolacji U_i: 500 V;
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 6 kV;
prąd znamionowy I_n: 80 A;
stopień ochrony: IP54;
klasa ochronności: II.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami norm(-y) zharmonizowanych(-ej):

Norma(-y)	Raport(-y) z badań Nr	Wydany(-e) przez
PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 (EN 60439-1:1999+A1:2004)	LA-08.173/1 LA-08.173/2 TA 3.233	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) zharmonizowanych(-ej) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- **Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE** wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089,

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania ww. norm(-y).

Certyfikat niniejszy traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Dyrektor
Janusz Okólski

Warszawa, dnia 29 grudnia 2008 r.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH SEP BIURO BADAWCZE d/s JAKOŚCI